

Инв.№подл.

Подпись и дата

Взамен инв.№

10								
Пози-ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудова-ния, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица изме-рения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Работы выполняются с учетом МДС 81-38.2004 табл.3 пп.2,6							
	Монтаж системы К1 по подвалу (в полу)							
1	Труба из полипропилена высокой плотности для канализации диам. 110 мм	ТУ 4926-005-41989945-97			м	18.0		
2	Труба из полипропилена для канализации диам. 50 мм	ТУ 4926-010-41989945-98			м	3.0		
3	Отвод 110х45° высокой плотности	ТУ 4926-010-41989945-98			шт.	20		
4	Отвод 50х45°	ТУ 4926-010-41989945-98			шт.	8		
5	Тройник ПВХ 110/110х45°	ТУ 4926-010-41989945-98			шт.	8		
6	Тройник ПВХ 110/50х45°	ТУ 4926-010-41989945-98			шт.	1		
7	Подключение к сущ. выпускам канализации диаметром 100мм проектируемого трубопровода диаметром 110 мм				шт.	1		
8	Манжета 110/120 для чугунной канализации				шт.	1		
9	Стакан 110х127 мм				шт.	1		
10	Рулонный гидроизолирующий материал				м²	0.3		
11	Пробивка и заделка отверстий размером 200х200мм				шт.	2		
12	Переход 110/50	ТУ 4926-010-41989945-98			шт.	1		
	Демонтаж системы К1 по подвалу (в полу)							
1	Труба чугунная диаметром 100 мм				м	18.0		
2	Труба чугунная диаметром 50 мм				м	3.0		

Примечание.
1. По согласованию с заказчиком оборудование и материалы, использованные в проекте, могут быть заменены на аналогичные других производителей без ухудшения примененных параметров.
2. Уточнить существующие диаметры труб (условный проход) холодного водопровода до их демонтажа. Монтировать полипропиленовые трубопроводы холодного водопровода с аналогичным условным проходом существующих труб.
3. После монтажа выполнить гидравлические испытания трубопроводов.
4. Объемы дополнительно корректируются по факту при выполнении работ капитального ремонта без дополнительного пересогласования.
5. Ремонтные работы проводятся в жилом доме без расселения.

						ПСД-049/2016-ВК.042.С				
						Множoквapтиpный жиoй дoм пo aдpecy: пoc. Кoнышeвкa, ул.Вecелaя, д.10				
Изм	Кoл.уч.	Лист	N док	Подпись	Дaтa	Вoдoпpoвoд и кaнaлизaция		Стaдия	Лист	Листoв
Разpaбoт.		Звaгинцeвa			05.18			П	1	2
						Вeдoмoсть oбъeмoв paбoт (cпeцификация)		000 "Тexcтpойнaдзop"		
Гeн.дирeктop		Гpидaсoв			05.18					
H.кoнтp.		Сибaгaтyлин			05.18					
ГИП		Сибaгaтyлин			05.18					